

(沪)质监监字(055)号



(2001)量认(沪)字(R0101)号

上海市建筑材料及构件质量监督检验站


# 化 学 分 析 报 告

送样单位：上海阿姆斯壮建筑制品有限公司

报告编号：CJ01-0039

检验性质	送样	送样日期	01.05.23	报告日期	01.06.04
样品名称	矿棉吸音天花板(厚度16mm)	委托单编号	CJ01-019	样品编号	CJ01-195
工程名称	-----	生产厂家	上海阿姆斯壮建筑制品有限公司		
分析项目(单位)	分析结果		主要试验条件		
甲醛释放量,mg/100g绝干板材	2.0				
(以下空白)					
说 明	1. 本分析结果仅对来样负技术责任, 试验参照标准:GB/T 17657-1999。 2. 以上分析结果送样单位如有疑问, 请在报告发出之日起一月内提出。 3. 4.				

FF

检验部门(盖章):  批准: 钱引才 审核: 傅辉 吴立群

GB/T 18102-2000  
 18103-2000  
 < 9 A级  
 < 40 B级(合格)